

## PODER JUDICIAL DEL ESTADO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Unidad de Administración

## ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO "PODJUDTSJ 06/2016"

1.-Cuarenta baterías con las características mínimas siguientes:

MODELO EVER	FXCFFD (	O SIMILAR HR12-135	12VOLTS, 135AH

2.-Un Interruptor de baterías con las características mínimas siguientes:

TMAX	T3N	250	ΔΝ	1PF	RF

## 3.- Un mantenimiento por evento a equipo UPS PW9390-120KVA

Limpieza externa general del equipo, revisión de cada uno de los parámetros de medición y alarmas, observación del registro del inversor y del registro de alarmas, revisión y ajuste de las condiciones de operación de entrada y salida de voltaje, inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de la UPS, internas y externas, comprobación visual de todos los componentes electrónicos del UPS, tanto ópticos como acústicos, limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado delicado con aire comprimido, actualizaciones del software de control, comprobación del software de control remoto de la UPS, en caso de existir, comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, condensaciones, etc, comprobación de la estabilidad y estado de carga de la batería, incluyendo una prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (previo aviso a los usuarios de PC de cierre de aplicaciones), y en su caso la comprobación del voltaje de cada una de las celdas del banco de baterías, verificación y eliminación de sulfataciones, chequeo y apriete de terminales flojas, poner grasa especial en terminales de baterías (cuando amerite la condición), verificar voltaje de vacío, verificar voltaje de batería aplicando descarga, generar un reporte técnico por escrito y fotográfico, con las observaciones correspondientes.